

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche  
**U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti**  
Direttore : Dr Ing. Simona Boschetti

## **CHIARIMENTO LETTERA D'INVITO N. 5**

In relazione alla richiesta pervenuta in data 13/10/2021 si comunica quanto segue:

**- QUESITO:**

Si richiedono maggiori specifiche in merito alla fornitura di presa elettrica per ricarica ambulanza.

**- CHIARIMENTO:**

Per l'alimentazione dell'autoambulanza si richiede di allestire un quadro termoplastico stagno IP55 munito di serratura (anche a chiave universale) di dimensioni adeguate ad accogliere una presa interbloccata CEE17 16A 2P+T 250V, ed un avvolgicavo tipo Zeca serie 5000/xf o similare.

Alla suddetta presa interbloccata si deriverà quindi l'avvolgicavo, il quale avrà come terminazione una presa mobile diritta 2P+T 16A IP55 che sarà inserita nella spina presente sull'autoambulanza.

Distinti saluti.

Il R.U.P.  
Ing. Eleonora Fiori