

Avviso esplorativo per la ricerca di proposte di Partenariato Pubblico Privato in finanza di progetto, tra le quali individuare il promotore ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016

REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' E GESTIONE PLURIENNALE DEI SERVIZI CONNESSI – RIMINI NORD

Quesito 3

Buongiorno,

Si chiede gentilmente se possibile ricevere copia della prova penetrometrica statica effettuata nelle adiacenze dell'area, indicata all'art.1.1 dell'Avviso.

Si chiede inoltre se possibile indicare la previsione di personale infermieristico o altre funzioni che necessita di spogliatoi e loro turnazione, e orari di apertura/funzionamento previsti per la struttura". Grazie

Risposta:

- 1) In allegato, stralcio della relazione geologica redatta per la variante urbanistica inerente il PEEP di Viserba (adiacente all'area individuata per l'intervento in oggetto).

In particolare si allega la planimetria con l'ubicazione delle prove eseguite e le risultanze della prova penetrometrica statica denominata P16, realizzata nell'area adiacente a quella di interesse.

- 2) A livello puramente indicativo, ai fini del dimensionamento degli spogliatoi, si presume di considerare 1,5 personale infermieristico ad ambulatorio.

Trattandosi di Casa di Comunità Spoke, il DM 77/2022 prevede apertura 12h al giorno, 6 giorni su 7.

Il Rup
Arch. Davide Brugè