

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO,  
DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE  
TERAPIE INTENSIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.**

**QUESITO N. 15**

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

**LOTTO 2**

Punti di installazione pensili CH e AN nelle sale operatorie di ostetricia ginecologia del 5° piano DEA: si richiede di confermare che saranno resi liberi da impianti ed ostacoli meccanici gli spazi nell'intradosso del solaio per un'area che consenta di fissare i castelletti di ancoraggio (ingombro in pianta 75x75 cm )

**LOTTO 3**

- 1) Si richiedono gli schemi elettrici dell'impianto di alimentazione previsto per le n. 2 lampade gemellari destinate alle 2 sale operatorie di ostetricia ginecologia del 5° piano DEA
- 2) Si richiede di confermare che saranno resi liberi da impianti ed ostacoli meccanici gli spazi nell'intradosso del solaio per un'area che consenta di fissare i castelletti di ancoraggio (ingombro in pianta 50x50 cm )

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

**RISPOSTA**

**LOTTO 2**

Si garantisce l'azione correttiva che prevede a cura del Committente di liberare le proiezioni dei quadrotti di copertura del controsoffitto 60x60 cm ove prevista l'installazione. Qualora, come potuto osservare in sede di sopralluogo, la ditta offerente ritenga necessaria una superficie maggiore, le ulteriori modifiche saranno a carico della ditta offerente stessa.

**LOTTO 3**

- 1) Gli schemi elettrici non sono rilasciabili in quanto in corso di validazione da parte della D.L. Per quanto riguarda la necessità di installazione delle lampade previste per ogni sala, si precisa che sono presenti per ogni lampada in ogni sala (composta da doppia cupola) 4 linee singolarmente protette e a coppie derivanti da due differenti trasformatori d'isolamento, tutte di classe 0 e a 220V.
- 2) Si conferma