

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Direttore f.f.: Dr Ing. Simona Boschetti

CHIARIMENTO N. 11

In relazione alla richiesta pervenuta in data 08/04/2020 si comunica quanto segue:

- QUESITO:

Relativamente al chiarimento n 9 con il quale è stato evidenziato che la figura dell'esperto qualificato fa riferimento all'esperto in radioprotezione, siamo a richiederVi se l'indicazione di tale figura sia indispensabile per la partecipazione alla gara. In altre parole, se un'azienda è priva dell'esperto in radioprotezione può comunque partecipare alla gara?

- CHIARIMENTO:

Il documento all'Allegato C prevede una riga con l'indicazione "Esperto qualificato (se dovuto)" in tutta evidenza non è dovuto per la fornitura di un gruppo frigorifero.

Distinti saluti.

Il R.U.P.
Ing. Simona Boschetti