

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Direttore f.f.: Dr Ing. Simona Boschetti

CHIARIMENTO N. 12 e 13

In relazione alla richiesta pervenuta in data 10/04/2020 e 15/04/2020 si comunica quanto segue:

- QUESITO:

Chiarimenti inerenti l'offerta allegata:

- Il gruppo frigorifero che vorremmo proporre al fine di rientrare nei 135Kw elettrici disponibili risulta avere una potenza pari a 413Kw frigoriferi. Nella richiesta si parla di 420 Kw frigoriferi almeno. Può essere ritenuta accettata o no?
- Il trasporto e scarico a terra richiesto è inteso come a terra bordo camion?
- Nella planimetria allegata, il "gruppo frigo" indicato risulta raggiungibile da camion con posa scarico a terra?
- Sotto al gruppo frigo in opera servirà posizionare degli antivibranti (compresi nella offerta di fornitura in quanto obbligatori per la corretta installazione), questa attività non la può effettuare il trasportatore, ci sarà il giorno di consegna il personale da voi incaricato per l'installazione che possa eseguire tale attività?

- CHIARIMENTO:

- devono essere garantiti almeno 420 Kwf, 413 Kwf non sono quindi sufficienti;
- per trasporto e scarico a terra si intende a terra bordo camion;
- sarà cura di questa ausl, dopo lo scarico a terra in luogo individuato allo scopo, provvedere al ritiro al piano del gruppo frigo ed alla contestuale installazione degli anti vibranti

Distinti saluti.

Il R.U.P.

Ing. Simona Boschetti