

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Direttore: Dr Ing. Simona Boschetti

CHIARIMENTO N. 2

In relazione alla richiesta pervenuta in data 07/05/2021 si comunica quanto segue:

- QUESITO:

Per raggiungere la potenza di 1400 KWF possiamo fornire due gruppi frigo?

- CHIARIMENTO:

Sì, purchè si mantenga la potenza totale richiesta.

Distinti saluti.

Il R.U.P.
Per. Ind. Tiziano Laghi