



Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche

Struttura Complessa Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti

Direttore f.f : Ing. Alessandra Montalti

OGGETTO: Servizio di noleggio per la durata presunta di 12 (dodici) settimane di gruppi frigo condensati ad aria a servizio dei PO di Forlì e Cesena

Rettifica art 5 del capitolato tecnico

In riferimento al "capitolato tecnico" allegato alla lettera di invito prot 2022/0119523 del 29/04/2022 pubblicata sulla piattaforma Intercent-ER in data 02/05/2022 e sul sito aziendale "Amministrazione Trasparente" in data 03/05/2022, si comunica che l'art 5 è stato modificato come segue (le modifiche sono state opportunamente sottolineate ed evidenziate):

NOLEGGIO GRUPPI FRIGO

Presidio Ospedaliero d Forlì: area circostante la centrale di produzione centralizzata di acqua refrigerata

N. 2 REFRIGARATORI D'ACQUA, completi di scambiatore a fascio tubiero, completa di pompa idraulica, serbatoio inerziale, controllo condensazione - Resa frigorifera kW 600 **cadauno (acqua a 7°C e aria a 35°C)**, pressione sonora a 10 metri non superiore a 65 dBA, Potenza assorbita kW 202 + 25 kW (ventilatori) + 11 kW (pompa idraulica) - 4 coppie raccordi flessibili in gomma da 4" da 10 m completi di attacchi rapidi Bauer - n. 4 set di flange con attacchi rapidi 4 "DN 100 Pn 16 - Durata del noleggio 12 settimane

NOLEGGIO GRUPPI FRIGO

Presidio Ospedaliero di Cesena: area circostante le centrale di produzione centralizzata di acqua refrigerata

N. 2 REFRIGARATORI D'ACQUA compressore a vite, completi di scambiatore a fascio tubiero e di pompa idraulica- Resa frigorifera kW **850 cadauno (acqua a 7°C e aria a 35°C)**, pressione sonora a 10 metri non superiore a 65 dBA, Potenza elettrica assorbita totale **kW 274**, n. 4 coppie raccordi flessibili in gomma da 4" da 60 m completi di attacchi rapidi Bauer - n. 4 set di flange con attacchi rapidi 4 "DN 100 Pn 16, completi di ancoraggi adeguati e protezioni, completi inoltre di allacciamenti elettrici costituiti da 2 linee di potenza elettrica composte ognuna da 4 corde (sezione mm. 240 cad.)
Durata del noleggio 12 settimane

Conseguentemente dovrà intendersi modificata anche la scheda offerta economica (Allegato E): la voce “Noleggio di n.2 gruppi frigo condensati ad aria da 1.700 Kw” sarà quindi variata in “Noleggio di n.2 gruppi frigo condensato ad aria da **850 KWF**”.

Resta invariato quanto già precedentemente comunicato.

Distinti saluti.

Il R.U.P.

Per. Ind. Stefano Biondi
(f.to digitalmente)

STEFANO
BIONDI
10.05.2022
11:18:30
GMT+01:00



Il Dirigente f.f.

Ing. Alessandra Montalti
(f.to digitalmente)