

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche  
**U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti**  
Direttore f.f. : Dr Ing. Alessandra Montalti

**Oggetto:** Noleggio della durata presunta di 12 settimane di gruppi frigo condensati ad aria - lotto territoriale di Forlì-Cesena

### **CHIARIMENTO N. 1**

In relazione alla richiesta pervenuta in data 09/05/2022, si comunica quanto segue (vedasi rettifica pubblicata in data odierna sulla piattaforma sater e sul sito aziendale "Amministrazione Trasparente"):

- QUESITO:

- 1) Per Cesena i 2 gruppi frigo devono avere cadauno la resa di 1700 KW o in totale?
- 2) Per Forlì i 2 gruppi frigo devono avere cadauno la resa di 600 KW o in totale?

- CHIARIMENTO:

- 1) Per Cesena i 2 gruppi frigo devono avere cadauno una resa frigorifera di kW 850 (acqua a 7°C e aria a 35°C), pressione sonora a 10 metri non superiore a 65 dBA, Potenza elettrica assorbita totale kW 274.
- 2) Per Forlì i 2 gruppi frigo devono avere cadauno una resa frigorifera kW 600 (acqua a 7°C e aria a 35°C), pressione sonora a 10 metri non superiore a 65 dBA, Potenza assorbita kW 202 + 25 kW (ventilatori) + 11 kW (pompa idraulica).

Distinti saluti.

Il R.U.P.

Per Ind Stefano Biondi