

Punteggio	Offerta ETA Beta	Offerta ASSING	Offerta Mangini e Guardmedical
Punteggio 1 requisito tempo di intervento	13	1,25	8,66
Punteggio 2 requisito miglorie	10	9	10
Punteggio 3 requisito sconto	7	4,07	7
Totale 30	24,13	14,32	25,66

La Linea Guida ANAC n. 2/2016 al par.IV descrive la formula lineare come segue: $P_i = P_{max} * R_i / R_{max}$

Dove:

- P_{max} = punteggio economico massimo
- R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
- R_{max} = ribasso massimo offerto dai concorrenti
- P_i = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

Sconto	9,27	12,025	20,70
Tempo di intervento			
Tempo di intervento per motivata urgenza	2	24	3
Tempo di intervento in condizioni ordinarie	24	24	36
Tempo di risoluzione del guasto con ripristino della funzionalità delle attrezzature	96	///	///
Tempo di risoluzione del guasto con ripristino delle funzionalità di n° 5 incubatori Hera Cell 150	48	///	///
Migliorie	Sostituz. Per filtri e filtri a tasche da sem a trim. Filtri ASS UTA da Necessita a Annuale Sostituz umid e pulizia sistema Verifiche UTA, ispezione e igienizzazione	SmoKe test Recovery time sistema HVAC Qualifica frigo da biennale a ann Qualifica ambiente classe C da ann a sem	Pre filtri UTA da sem a TRI Pareti pref Verifiche da ann a sem Filtri ASS UTA e Canister da Necessita a Annuale Verifiche UTA da ann a sem

Interfaccia comunicazione gruppo frigorifero e BMS

Qualica ambiente classe D da ann a sem

Sistema informatico dedicato

Visite impianto da sem a tri

Corso esplicativo con commento dei risultati ottenuti

Sostituzione Cinghi da sem a trim

Regolazione da ann a sem

Periodicità fluidi da ann a sem

Verifiche Quadri elettrici da sem a tri

Sostituz umid

Sostituz. Frigo sottobanco

Prove microbiologiche di superficie

Recovery time sistema HVAC

Corso di formazione rischio biologico, etc