

GARA LABORATORI ANTIBLASTICI E GALENICA STERILE - OSPEDALE S. MARIA DELLE CROCI RAVENNA						
VALUTAZIONE OFFERTE						
Tabella B						
Agg. 22/04/2024						
	Punteggio	Offerta	Offerta	Offerta	Offerta	
		ETA-BETA	ASSING	MANGINI-GUARDA MEDICAL	SOL	
Punteggio 1 requisito tempo di intervento	13	13,00	6,50	13,00	8,67	
Punteggio 2 requisito miglorie	10	2,94	5,29	10,00	4,12	
Punteggio 3 requisto sconto	7	7,00	5,60	4,74	3,77	
Totale	30	22,94	17,39	27,74	16,56	
NOTA 1: La Linea Guida ANAC n. 2/2016 al par.IV descrive la formula lineare come segue: $P_i = P_{max} * R_i / R_{max}$						
Dove:						
• $P_{max}$ = punteggio economico massimo						
• $R_i$ = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo						
• $R_{max}$ = ribasso massimo offerto dai concorrenti						
• $P_i$ = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo						
SCONTO	Sconto applicato	29,7	23,75	20,1	16	
TEMPO DI INTERVENTO	Tempo di intervento per motivata urgenza	2	4	2	3	
	Tempo di intervento in condizioni ordinarie	24	24	24	3	
	Tempo di risoluzione del guasto con ripristino della funzionalità delle attrezzature	96	/	/	/	
	Tempo di risoluzione del guasto con ripristino delle fuzionalità di n° 5 cappe ed estrattori a corredo	48	/	/	/	
MIGLIORIE						
ETA-BETA S.r.l.	1.L'impianto non è dotato di ventilatori di back-up: si propone fornitura a piè d'opera di n. 2 ventilatori e n. 2 inverter (laboratori antiblastici) compresi nel prezzo.					
ASSING S.p.A.	1.Sistema informativo per la gestione del servizio.					
	2. Frequenza di intervento migliorate (sottosistema impianti meccanici, sottosistema impianti elettrici, servizio di manutenzione e convalida).					
	3. Percorsi formativi.					
	4. Attività di Media Fill (quotabile secondo necessità).					
Mangini S.r.l., Guarda Maedical S.r.l.	1.Sostituizione dei filtri assoluti di ripresa aria dai locali per garantire la funzionalità affidabile del sistema nei prossimi anni.					
	2. Mnutenzione pareti e impianti con miglorie sulla periodicità (sottosistema pareti prefabbricate, sottosistema impianti meccanici, sosttosistema impianti elettrici).					
	3. Attività di convalida:					
	- Convalida Media Fill Test per N. 6 operatori di laboratorio.					
	- Campionamento con piastre passive in ambienti in grado A e grado B.					
	- Campionamento di muffe e lieviti in aria in ambienti in grado A e B.					
	- Piano di formazione e aggironamento per operatori della farmacia ospedaliera.					
SOL S.p.A.	1. Frequenza di intervento migliorate (rispetto al capitolato).					
NOTA 2: La Linea Guida ANAC n. 2/2016 al par.V descrive la valutazione degli elementi qualitativi: i criteri motivazionali						
Dove:						
Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6:						
1	nessuna preferenza					
2	preferenza minima					
3	preferenza piccola					
4	preferenza media					
5	preferenza grande					
6	preferenza massima					